



Opstalt - set udefra



Note:
MicroVent leveres med indvendig rist på monteringsramme og med udvendig skærm og vandnåse.
Microvent enhed er markeret med gul farve

* leveres af InVentilate

Proces:

1. Etablering af udsparring i ydervæg
2. Montering af Microvent kasse, inkl. kabling
3. Der stoppes og fuges omkring microventkasse
4. Malerbehandling
5. Microvent enhed monteres og indv rist monteres