



Opstalt - set udefra



Snit

Note:

MicroVent leveres med indvendig rist på monteringsramme og med udvendig skærm og vandnæse.  
Microvent enhed er markeret med gul farve

\* leveres af InVentilate

Proces:

1. Etablering af udsparring i ydervæg
2. Montering af Microvent kasse, inkl. kabling. De 2 Microvent kasser skrues sammen inden montage
3. Der stoppes og fuges omkring microventkasse
4. Malerbehandling
5. Microvent enhed monteres og indv rist monteres